


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единицы измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1.Оборудование								
1	Блок индикации системы пожаротушения и оповещения	С 2000-ПТ		НВП "Болид"	шт.	3		
2	Прибор приемно-контрольный	С 2000-АСПТ		НВП "Болид"	шт.	20		
3	Резервированный источник питания	РИП 24 исп.01П		НВП "Болид"	шт.	1		
4	Акумулятор 7А/ч				шт.	2		
5	Оповещатель комбинированный пожарный "ПОРОШОК УХОДИ"	КОП-25		Системсервис	шт.	24		
6	Оповещатель комбинированный пожарный "ПОРОШОК НЕ ВХОДИ"	КОП-25		Системсервис	шт.	24		
7	Оповещатель комбинированный пожарный "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"	КОП-25		Системсервис	шт.	24		
8	Автоматический выключатель однополюсный на 6А	006372		Legrand	шт.	21		
9	Система пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-ГАРАНТ-Р»	ТРВ-ГАРАНТ		ООО «НПО ЭТЕРНИС»	шт.	3		
10	Насадка распылителя	ТРВ-85		ООО «НПО ЭТЕРНИС»	шт.	3		
11	Модуль порошкового пожаротушения	Буран-2,5		Эпос	шт.	30		
12	Модуль порошкового пожаротушения	Буран-8Н		Эпос	шт.	17		
13	Считыватель ключей Touch Методу	СТМ-НН			шт.	20		
14	Электронный ключ с фиксированным 64-битным кодом с держателем	DS-1990А-F5			шт.	40		
15	Магнитоcontactный извещатель	ИО-102-29 Эстет			шт.	39		
16	Устройство контроля цепи и пуска	УКЦиП		Эпос	шт.	50		
17	Бокс установки внешних батарей 2x17А*ч	Бокс 2x17А*ч-24В		НВП "Болид"	шт.	4		
18	Акумулятор 17А/ч			Россия	шт.	8		

	000.0000-САПП					
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	
Проверил	Парытчик					
Разработал	Сергеев					

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	2



Система автоматического порошкового пожаротушения
Спецификация оборудования и материалов

Формат А3

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.